TOMACORRIENTES PACIENTE PISO1

LOCALIZACIÓN



OBSERVACIONES

CONVENCIONES

	Toma uso normal general 15A puesta a tierra 180VA
	Toma uso normal DUDA con puesta a tierra 120VA
	Toma uso normal AUDA con puesta a tierra 179VA
	Toma sistema aislado normal paciente hospitalario 15A con puesta a tierra 180VA
	Toma uso normal paciente hospitalario 15A con puesta a tierra 180VA
	Toma regulada 15A puesta a tierra aislado conjunto 180VA
	Toma motor radiofrecuencia y calentador
	Toma sistema UPS (cacería) grado hospitalario 15A con puesta a tierra
	Toma sistema UPS (cacería) + transformador aislado grado hospitalario 20A con puesta a tierra
	Toma de tablero para DVD al sistema de cableado a la entrada para BIO Los condensadores serán de acuerdo con el diseñador LATICELEC

CONTRATO: CONTRATO DPN – OR – –096 – 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS ENGATIVA 2020

MAPPSAS
ASESORES Y CONSULTORES

CONNECTA Consultoría • Construcción
EMB
Opebsa Compañía de Abogados

REVISIÓN INTERDISCIPLINARIA

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIBUJÓ	DISEÑÓ	REVISÓ	APROBÓ

REVISIONES

REV.	FECHA	DIR.	COORD.	ARQ.	HID.	CIVIL	ELECT.	CI.	AA.	SEF.	VOB.

El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

HOSPITAL_DE_ENGATIVA
SALIDAS_DE_TOMACORRIENTES_PACIENTE
PISO1
TORRE_IMAGENES

	NOMBRE	MATRÍCULA/REGISTRO	FIRMA	FECHA
DIBUJÓ				
DISEÑÓ				
REVISÓ				
APROBÓ				

PLANO:
DE:
ESCALA: 1:100

CÓDIGO PLANO						No. PLANO	Rev.
HOEG	FA	ID	01	IE	0005	IE05/21	

ARCHIVO DE AUTOCAD .DWG